

南通市通州区水务有限公司管网末端远程控制测压点安装方案 及安装价格公开征询公告

致各供应商：

我公司实施管网测压点设备采购及安装项目，现面向具备相关资质的供应商征询安装方案及报价。具体需求如下：

一、项目概况

1. 项目名称：管网测压点设备采购及安装项目
2. 实施地点：南通市通州区
3. 项目内容：在管网指定位置安装远程控制测压点，包含设备采购、安装调试、系统集成及后期维护等。

二、技术要求

1. 设备参数：
 - 压力传感器测量范围：0-1MPa
 - 远程传输方式：支持 4G 等无线通信方式，确保数据能够远程传输至监控中心
 - 供电方式：光伏 + 可充锂电池
 - 数据接入：根据水务公司信息化平台要求，将数据上传至原有流量计平台并展示，按要求生成曲线、报表，实现报警功能等
 - 控制功能：可由中控室配置采集、保存、上报间隔，间隔时间为 1 分钟-2 小时，各采样点可单独配置，互不影响
2. 安装要求：

- 压力传感器设备需满足 IP68 防护等级，适应户外潮湿、高温、低温防冻环境；

- 安装工艺符合给排水管道施工规范，需提供安装示意图及验收标准。

三、供应商资质要求

1. 具有独立法人资格且具有有效的企业法人营业执照；

2. 具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

3. 近 3 年内有同类测压点安装项目案例或供排水（雨水、污水）行业自动化或监测设备供货安装调试或者维护类似项目（需提供合同证明）；

4. 提供设备制造商出具的授权书及售后服务承诺。

四、方案及报价要求

1. 方案内容：

- 设备配置清单（含品牌、型号、技术参数）；

- 安装施工流程、工期安排及人员配置；

- 数据管理系统功能说明；

- 质保期及售后服务方案（含故障响应时间、维护周期）。

2. 报价要求：

- 需明确分项报价（设备费、安装费、调试费、运维费等）；

- 需包含设备寿命周期内的运维成本。

- 注明含税总价及付款方式（如分阶段付款比例）。

五、提交材料及截止时间

1. 提交材料:

- 方案、报价文件（加盖公章）;
- 营业执照、资质证书复印件;
- 案例合同、设备授权文件

六、资料送达及后续工作

1. 报名截止日期: 2025 年 06 月 30 日 17: 00: 00

2. 递交材料地址: 南通市通州区希望路 18 号（南通市通州区水务有限公司）

3. 评审考察: 申报截止后, 公司将组织专家对申报方案进行评审, 并视情况开展实地考察。

4. 后续合作: 本次征集目的仅对方式方法公开, 不作为后续合作的参考。评审后相关后续合作模式将进一步明确。

七、联系方式

联系人: 曹先生

联系电话: 18605136022

南通市通州区水务有限公司

2025 年 6 月 12 日



